







-водоотводящие устройства				
5.Кровля	удовл	м ²	80	треб-ся ремонт кровли, очистка кровли от снега, ремонт - битумная в (шири. класки).
6.Перекрытия, чердачные помещения				
7.Подъезды:	удовл	шт	2	требуются космет. ремонт перегородок, ст
- полы	удовл			
- стены	удовл			
- окна	удовл			
- двери	удовл			
-лестничные марши	удовл.			
- освещение	удовл.			
8. Подвалы, подполье	удовл.			треб. ремонт входа в подвал, козлы 7/8
9.Инженерное оборудование, сети	удовл			изоляция трубопровод. отопления и г.в.с. по кровле, замена вентильной арматуры на отеческие и запорные.
10.Придомовая территория	удовл			тр-ся ремонт кирпичной кладки входе в подъезд и в ремонт ступеней подлестн. 3, за дачной устр-во водонепр. стеной
11.Наружное освещение	удовл			
12.Электрические сети	удовл			треб. ремонт электр. щитов, подъездного освещения.


На основании осмотра комиссия считает:

- 1.Строение находится в удовлетв состоянии и требует незначительного ремонта.
- 2.Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева
 Н.Н. Журавлева
 Н.В. Башаева
 Н.Д. Косенкова
 И.А. Шульга
 Л.Г. Бруднова

Представитель собственников:

 Зедлова С.В.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Милана»
В.В. Стародубцев
 В.В. Стародубцев
 «__» _____ 2015 г.

АКТ
общего осеннего осмотра здания
по адресу ул. Морская, 118
г. Волгодонск

№ _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора

Члены комиссии – Журавлева Н.Н. – мастер по РиЭЖФ
 Башаева Н.В. – ведущий инженер
 Косенкова Н.Д. – мастер жилищного фонда
 Шульга И.А. – мастер по РиЭЖФ
 Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Зячлова С.В.*

произвела осенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства №№ пп	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
1. Фундамент	<i>удовл.</i>	<i>м²</i>	<i>30</i>	<i>треб. асф. бетон. покрытие отмостки (ширина 1,2)</i>
2. Стены	<i>удовл.</i>			
Межпанельные стыки				
4. Фасад:				
- балконы	<i>удовл.</i>			<i>треб. ремонт балк. плиты подвзг 14, 47м.</i>
- лоджии				
- карнизы				
- козырьки (<i>входов</i>)	<i>удовл.</i>			<i>треб. ремонт кровли козырька под. в т.</i>