

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Милана»  
*В.В. Стародубцев*  
«  »    2015 г.

АКТ  
общего весеннего осмотра здания  
по адресу ул. Морская, 124

«06» 04 2015г.

№       

г. Волгодонск

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Тегаева А.Х. – заместитель директора

Члены комиссии – Журавлева Н.Н. – мастер по РиЭЖФ  
Башаева Н.В. – ведущий инженер  
Одуд Т.В. – мастер жилищного фонда  
Шульга И.А. – мастер по РиЭЖФ  
Бруднова Л.Г. – мастер текущего ремонта

Представитель собственников: *Л.В. Маркова*

произвела весенний осмотр вышеуказанного строения и отметила следующее техническое состояние элементов общедомовой собственности







Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства №№ пп	Оценка состояния	Требуемая замена или ремонт		Решение о принятии мер
		Ед. изм.	Объем	
1. Фундамент	<i>удовл.</i>			<i>треб. ремонт цоколя</i>
2. Стены	<i>удовл.</i>			
Межпанельные стыки				
4. Фасад:				
- балконы	<i>удовл.</i>			<i>треб. ремонт балкона. плиты (кв 43)</i>
- лоджии				

дырки				
- водоотводящие устройства				
5. Кровля	удовл.			треб. ремонт кровли 12п (п.б. 150)
6. Перекрытия, чердачные помещения				
7. Подъезды:	удовл.			
- полы	удовл.			
- стены	удовл.			
- окна	удовл.			
- двери	удовл.			
- лестничные марши	удовл.			
- освещение	удовл.			
8. Подвалы, подполье	удовл.			
9. Инженерное оборудование, сети	удовл.			замена трубопровода стояков по канализации и вентиляции; и в системе отопления. Замена канализ. п. 13, 4, 8.
10. Придомовая территория	удовл.			
11. Наружное освещение	удовл.			
12. Электрические сети	удовл.			


На основании осмотра комиссия считает:

1. Строение находится в удовл. и вост. состоянии и требует текущего ремонта.
2. Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделах данного акта.

Подписи:

 А.Х. Тегаева  
 Н.Н. Журавлева  
 Н.В. Башаева  
 Т.В. Одуд  
 И.А. Шульга  
 Л.Г. Бруднова

Представитель собственников:

 Л.В. Маркова